

**ПОПРАВКА К ГОСТ 24700-99 "БЛОКИ ОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ
 СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 4.2, структура условных обозначений	с двумя одномерными стеклопакетами	с двумя однокамерными стеклопакетами
Пункт 5.1.4, первый абзац	дверные полотна - по ширине 900 мм, по высоте 2300 мм	дверные полотна - по ширине 900 мм, по высоте 2300 мм. Для изделий с сечением брусков более чем 78 x 78 мм допускается увеличение размера по высоте на 10%
Пункт 5.2.2, таблица 1, графа "Зазор в притворе (фальцлюфт) "	+/- 0,5	+/- 1,5
Пункт 5.3.1, таблица 2	Воздухопроницаемость при Дельта P = 10 Па, м3/ (ч x м2), не более 3,5	Воздухопроницаемость при Дельта P = 100 Па, м3/ (ч x м2), не более 17,0
Пункт 5.3.2	500/600	250/400
Пункт 5.3.6	с 01.07.2002 г.	с 01.07.2003 г.
Пункт 5.3.8	на 3 - 4 круглых шкантах диаметром не менее 6 мм (или на двух шкантах диаметром 10 - 12 мм) на клею.	на 4 и более круглых шкантах диаметром не менее 6 мм или на 3 (2) шкантах диаметром 12 (16) мм на клею.
Пункт 5.4.1, второй абзац	4 - 15 мм	4 - 20 мм
Пункт 5.4.15, третий абзац	с 01.07.2002 г.	с 01.07.2003 г.
Пункт 5.5.12, третий абзац	150 Н x м;	25 Н x м;
Пункт 6.5, первый абзац; второй абзац	Каждая партия изделий проходит контрольные Для проведения испытаний от партии изделий методом случайного отбора отбирают образ- цы оконных блоков в количестве 3% от объема партии, но не менее 3 шт.	Изделия должны проходить контрольные Испытания проводят на трех образцах.

Пункт 7.2.3	-	Результат испытаний должен быть не ниже установленного для группы "средняя Б".
-------------	---	--
